



ДСНС УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області)

КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Леоніда Бородича, 9с, м. Кривий Ріг, 50086, тел.: (0564) 94-82-24, e-mail: krmu_kanc@dp.dsns.gov.ua

А К Т

від «07» жовтня 2020 року
(дата складення акта)

№ 187/10

складений за результатами проведення планового(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АвіАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(найменування юридичної особи (визначеного підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків ВП 35159327 або серія та номер паспорта*

реєстрація за адресою: 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, будинок 1, знаходиться за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Туполева, 1, телефон: (0564) 97-51-51

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємства), ступінь ризику: _____

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: **види об'єктів** – адміністративні будівлі та будівлі гуртожитків; **види господарської діяльності** – Код КВЕД 85.42 Вища освіта (основний)

*Фізична особа, яка через кордон в'їжджає на територію України, повинна мати при собі паспорт, який консульство в Україні повинно перевірити та встановити відповідний орган державної служби з питань безпеки та контролю за в'їздом в Україну

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від 21.09.2020 року № 37	Тип заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> плановий <input checked="" type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): <input checked="" type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом
--	--	---

(назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
06	10	2020	13	00	07	10	2020	10	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
<input type="checkbox"/> не було <input checked="" type="checkbox"/> був з «18» 07.2019р. по «19» 07.2019р. Акт перевірки від «19» липня. 2019р.. № 111/10 Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input checked="" type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input checked="" type="checkbox"/> не виконано	<input type="checkbox"/> не було <input checked="" type="checkbox"/> був з «15» 01.2020р. по «22» 01.2020р. Акт перевірки від «22» 01.2020р.. № 8/10 Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input checked="" type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input checked="" type="checkbox"/> не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Кривий Ріг ЦЗД ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області лейтенант служби цивільного захисту Перегонка Богдан Олегович

(найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

ЗНК з АІР: *[Підпис]* - В. Ніколов

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимог законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері							
I Забезпечення пожежної безпеки							
1	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1	На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності	Високий Середній Незначний			✓		Пункти 2,4,7,8,10 розділу III ПП БУ
1.2	На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 5,6 розділу III ПП БУ
1.3	Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2 розділу III ПП БУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 9 розділу III ПП БУ
3	Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 11 розділу III ПП БУ
4	Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				✓	Абзац перший частини вступної статті 57 КЗУ
5	Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний			✓		Пункти 15, 16, 20 розділу III ПП БУ
6	Утримання території	Х	Х	Х	Х	Х	Х
6.1	Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено	Високий Середній Незначний				✓	Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ПП БУ
6.2	Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний				✓	Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу III ПП БУ
6.3	На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.2 глави 1 розділу III ПП БУ
6.4	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожегогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.3 глави 1 розділу III ПП БУ
6.5	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захарашені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.4 глави 1 розділу III ПП БУ
6.6	На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.10 глави 1 розділу III ПП БУ
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу III ПП БУ
7	Утримання будинків, приміщень та споруд	Х	Х	Х	Х	Х	Х
7.1	Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.2 глави 2 розділу III ПП БУ
7.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено	Високий Середній Незначний				✓	Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу III ПП БУ
7.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	Високий Середній Незначний				✓	Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ПП БУ
7.4	Підвальні та покольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ПП БУ

1	2	3	4	5	6	7	8
7.5	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські дільниці в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не зашарашено	Високий Середній Незначний				✓	Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу III ПП БУ
7.6	Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.15 глави 2 розділу III ПП БУ
7.7	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)	Високий Середній Незначний			✓		Пункт 2.16 глави 2 розділу III ПП БУ
7.8	У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб	Високий Середній Незначний			✓		Пункт 2.17 глави 2 розділу III ПП БУ
7.9	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу III ПП БУ
8	Утримання евакуаційних шляхів і виходів	X	X	X	X	X	X
8.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної безпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.23 глави 2 розділу III ПП БУ
8.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.26 глави 2 розділу III ПП БУ
8.3	Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.27 глави 2 розділу III ПП БУ
8.4	Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кришаться і помірно небезпечно щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.28 глави 2 розділу III ПП БУ
8.5	Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.29 глави 2 розділу III ПП БУ
8.6	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ПП БУ
8.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу III ПП БУ
9	Стан утримання електроустановок	X	X	X	X	X	X
9.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ПП БУ
9.2	Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються	Високий Середній Незначний					Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ПП БУ
9.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ПП БУ
9.4	В електропроводах вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті	Високий Середній Незначний					Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ПП БУ
9.5	Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ПП БУ
9.6	Відстань від кабелів та ізованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ПП БУ
9.7	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на негорючій основі (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ПП БУ
9.8	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ПП БУ
9.9	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»	Високий Середній Незначний			✓		Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ПП БУ
9.10	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.14 глави 1 розділу IV ПП БУ
10	Опалення, вентиляція і кондиціонування	X	X	X	X	X	X
10.1	На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ПП БУ
10.2	Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний					Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ПП БУ

1	2	3	4	5	6	7	8
						✓	
10.3	Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ППБУ
10.4	До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
10.5	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів	Високий Середній Незначний				✓	Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.6	Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено	Високий Середній Незначний				✓	Абзац перший пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціонування дотримуються	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
11	Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
12	Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ
13	Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку	X	X	X	X	X	X
13.1	Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ
13.2	Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнано	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ
13.3	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
13.4	Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби	Високий Середній Незначний					Пункт 1.5 глави 1 розділу V ППБУ
13.5	Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
14	Зовнішній протипожежний водопровід	X	X	X	X	X	X
14.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Високий Середній Незначний				✓	Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.2	Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано	Високий Середній Незначний				✓	Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.3	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води	Високий Середній Незначний				✓	Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.4	Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено	Високий Середній Незначний				✓	Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний				✓	Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
15	Система внутрішнього протипожежного водопроводу	X	X	X	X	X	X
15.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей	Високий Середній Незначний				✓	Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.2	Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволем, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкриття вентиля укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні	Високий Середній Незначний			✓		Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.3	Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкриття	Високий Середній Незначний				✓	Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.4	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання	Високий Середній Незначний				✓	Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний				✓	Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
16	Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
17	Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння	X	X	X	X	X	X
17.1	Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або	Високий Середній Незначний					Пункт 3.2 глави 3 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	навчанням протипожежних формувань, не використовується						
17.2	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогашіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, забезпечено	Високий Середній Незначний			✓		Пункт 3.6 глави 3 розділу VII ППБУ
17.3	Для розміщення первинних засобів пожежогашіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 3.11 глави 3 розділу VII ППБУ
17.4	Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 3.15 глави 3 розділу VII ППБУ
17.5	Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 3.17 глави 3 розділу VII ППБУ
17.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогашіння дотримуються	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7-3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави 3 розділу VII ППБУ
18	Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
19	Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII ППБУ
20	Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
II Забезпечення техногенної безпеки							
1	Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 3 частини першої статті 20 КДЗУ
2	Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються	Високий Середній Незначний					Пункт 4 частини першої статті 20 КДЗУ
3	Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено	Високий Середній Незначний			✓		Пункт 8 частини першої статті 20 КДЗУ
4	Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності	Високий Середній Незначний					Частина дванадцята статті 20 КДЗУ
5	Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 1-7 розділу III ППБ
6	Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється	Високий Середній Незначний				✓	Абзац другий пункту 3 розділу III ППБ
7	Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчання, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 4 глави 6 розділу VI ППБ
8	Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо	Високий Середній				✓	Пункт 3 глави 1 розділу VI ППБ
9	Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано	Високий Середній					Частина п'ята статті 34 КДЗУ, підпункт 1.9 ДНБ ІВ 124
10	Ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній			✓		Стаття 9 ЗУ № 2245-III
11	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснено	Високий Середній				✓	Пункт 9 частини I статті 20 КДЗУ, стаття 10 ЗУ № 2245-III
12	Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній				✓	Пункт 7 ПКМУ № 956
13	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено	Високий				✓	Пункт 1 ПКМУ № 1788
14	План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки розроблено	Високий Середній				✓	Пункт 10 частини I статті 20 КДЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245-III
15	Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2 частини першої статті 20 КДЗУ
16	Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано	Високий Середній				✓	Пункти 6.1-6.4 розділу 6 наказу МНС № 330
17	Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готові до дій за призначенням	Високий Середній				✓	Пункт 5 частини першої статті 20 КДЗУ
18	На об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу створено	Високий Середній				✓	Пункт 6 частини першої статті 20 КДЗУ
19	Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється	Високий Середній				✓	Абзац третій пункту 3 розділу III ППБ
20	Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні диспетчерської служби на видному	Високий Середній					Пункт 4 глави 2 розділу VI ППБ

1	2	3	4	5	6	7	8
	місці					✓	
21	Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об'єкта особа	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 2 глави 2 розділу VII ПБ
22	Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1 частини першої статті 20 КДЗУ
23	Аварійно-рятувальне обслуговування забезпечено	Високий				✓	Пункт 12 частини першої статті 20 КДЗУ
24	Об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено	Високий Середній				✓	Пункт 18 частини першої статті 20 КДЗУ
25	На об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення створено і вона функціонує	Високий				✓	Частина 1 статті 53 КДЗУ
26	Керівник об'єкту, що за характером своєї діяльності не належить до небезпечного об'єкту, але за прогнозом може опинитись у зоні надзвичайної ситуації, можливої небезпеки, що може виникнути на його території у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях враховує, та заходи щодо забезпечення безпеки працівників об'єкту вживає	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 7 розділу III ПБ
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників) =							
1	Заклади, установи, організації освіти і науки		X	X	X	X	X
1.1	Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів здійснюється з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувалися на нижчих поверхах	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 1.1 глави 1 розділу VII ПБ
1.2	У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття прикріплені до підлоги	Високий Середній Незначний					Пункт 1.2 глави 1 розділу VII ПБ
1.3	У навчальних класах та кабінетах розміщуються лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, прилади, які зберігаються у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стійках	Високий Середній Незначний				✓	Абзац перший пункту 1.5 глави 1 розділу VI ПБ
1.4	Інші вимоги пожежної безпеки до закладів, установ, організацій освіти і науки дотримуються	Високий Середній Незначний					Пункти 1.3, 1.4, 1.6-1.8 глави 1 розділу VI ПБ
2	Будинки для тимчасового проживання людей		X	X	X	X	X
2.1	Усіх громадян, котрі перебувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелі, гуртожитки, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки та бази відпочинку, профілакторії), ознайомлено адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під підпис)	Високий Середній Незначний				✓	Абзац перший пункту 5.1 глави 5 розділу VI ПБ
2.2	Будівлі мобільні (інвентарні), які використовуються для проживання людей, розміщуються окремо одна від одної або парами в торці однієї до одної. В останньому випадку виходи з них спрямовано у протилежні боки. Кожна група таких будівель складається не більше ніж з 10 будівель. Протипожежні розриви між групами встановлено не менше 15 м, а до будівель, що використовуються для розміщення адміністративно-побутових служб та торгових точок, - не менше 18 м	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 5.4 глави 5 розділу VII ПБ
2.3	Черговий персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також мешканців цих об'єктів засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятівання людей під час пожежі, для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі забезпечено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 5.6 глави 5 розділу VII ПБ
2.4	Інші вимоги пожежної безпеки до будинків для тимчасового проживання людей дотримуються	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 5.2, 5.3, 5.4, 5.7 глави 5 розділу VI ПБ
3	Автозаправні станції		X	X	X	X	X
3.1	До роботи на АЗС допущено лише осіб, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 10.1 глави 10 розділу VII ПБ
3.2	Нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС не зменшено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 10.1 глави 10 розділу VII ПБ
3.3	Автомобілі, що чекають черги на заправку, розміщуються не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 10.2 глави 10 розділу VII ПБ
3.4	Курити дозволено тільки в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 10.3 глави 10 розділу VII ПБ
3.5	На АЗС на видимих місцях плакати, які містять обов'язки водія під час заправки автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки вивішено	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 10.4 глави 10 розділу VII ПБ
3.7	АЗС телефонним, гучномовним зв'язком оснащено. АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв'язком, для цих цілей використовують засоби стільникового зв'язку	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 10.5 глави 10 розділу VII ПБ
3.8	Інші вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій виконуються	Високий Середній Незначний				✓	Пункти 10.6-10.14 глави 10 розділу VII ПБ
4	Лазні сухого жару (сауни)		X	X	X	X	X
4.1	Лазні сухого жару (сауни) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб, не розміщуються	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 12.1 глави 12 розділу VII ПБ
4.2	Перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу, ручний пуск яких можна здійснювати від пристроїв, установлених за межами парильного відділення, утримується у справному стані	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 12.2 глави 12 розділу VII ПБ
4.3	У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до печі-кам'янки кромках дерев'яного оздоблення датчики температури, зблоковані з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення температури до 110°	Високий Середній Незначний				✓	Пункт 12.3 глави 12 розділу VII ПБ

1	2	3	4	5	6	7	8
	С, встановлено					✓	
4.4	Інші вимоги пожежної безпеки до лазень сухого жару (саун) виконуються	Висхідний Середній Низький					Глукси 124-12.7 глави 12 розділу VIII ПБУ
5	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб (АРС), та їх діяльності					✓	Додаток 1 ***
6	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту						Додаток 2 ***
7	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів будівництва						Додаток 3 ***
8	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів агропромислового комплексу						Додаток 4 ***
9	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають ринки						Додаток 5 ***
10	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають місця масового відпочинку людей на водних об'єктах						Додаток 6 ***
11	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів						Додаток 7 ***
12	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання енергетичної галузі						Додаток 8 ***
13	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів						Додаток 9 ***
14	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств						Додаток 10 ***
15	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)						Додаток 11 ***
16	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)						Додаток 12 ***
17	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування						Додаток 13 ***
18	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром						Додаток 14 ***

** Завповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на СТ.
*** Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників), визначені в додатках 1 – 8, є невід'ємною частиною акта в разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) на цих об'єктах.

Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Міністерстві
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1.1	Закони України		
1.1	Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (ЗУ № 2245-III)	18 січня 2001 року № 2245-III	—
1.2	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	—
2	Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» (ПКМУ № 956)	11 липня 2002 року № 956	—
2.2	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності СТ за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежевибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 1788)	16 листопада 2002 року № 1788	—
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, затверджена наказом МНС (наказ МНС № 330)	16 грудня 2002 року № 330	04.03.2003 року № 179/7500
3.2	ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (ДБН В.1.2-4)	Наказ Міністерства України від 04 серпня 2006 року № 274	—
3.3	Правила техногенної безпеки затверджені наказом МВС (ПТБ)	05 листопада 2018 року № 879	7.11.2018 року № 1346/2798
3.4	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05.03.2015 року № 252/26697

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

- відсутність порушень вимог законодавства;
- наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис виявлених порушень вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від прояву порушення (за наявності)
1.	Розділ V п.1.2. ППБУ п.5.1; Додаток А, табл. А1, табл. А2 ДБН В.2.5-56:2014	Будівлі закладу не обладнані системою пожежної сигналізації. (Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»)		
2.	Розділ V п.1.2. ППБУ	Будівлі закладу не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.		

	п.5.1; <u>Додаток Б, табл. Б1. ДБН В.2.5-56:2014</u>	(Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до <u>ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»</u>)		
3.	<u>Розділ III п.2.3. Розділ IV п.1.24. ППБУ п.2.2. НПАОП 40.1-1.32-01 п.6.1; п.6.2; п.6.4, табл.3. ДБН В.1.1-7:2016</u>	Приміщення електрощитових у будівлях закладу не відділено від інших приміщень протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості. (Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешках) (Забораються влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешках, які відокремлюють електрощитові)		
4.	<u>Розділ V п.2.2, п.п.10). ППБУ</u>	Не проведено технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води пожежних кран-комплектів (ПК) з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування, а саме у приміщеннях: навчальний корпус №1; навчальний корпус №2; навчальний корпус №3; будівля їдальні; будівля адміністративно-господарського корпусу; будівля спортзалу; будівля відділу кадрів. (ПК не рідше одного разу на шість місяців підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність шляхом пуску води)		
5.	<u>Розділ III п.2.5; п.2.6. ППБУ п.6.23. ДБН В.1.1-7:2016</u>	Не виконано оброблення засобами вогнезахисту дерев'яних елементів горючих покриттів (крови, лаги) у будівлі адміністративно-господарського корпусу, у будівлі теслярної майстерні. (У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лаги) повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з <u>ГОСТ 16363</u>) (Роботи, пов'язані з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним обробленням, виконуються суб'єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт)		
6.	<u>Розділ III п.2.16. ППБУ</u>	Допущено встановлення на вікна приміщень 1-го поверху ґрат які не розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті), а саме у приміщеннях: будівля гуртожитку №7; будівля гуртожитку №8; будівля гуртожитку №9; будівля гуртожитку №10. (Установлювати глухі ґрати дозволяється у квартирах, банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, а також на інших приміщеннях, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб (крім навчальних закладів), та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку)		
7.	<u>Розділ II п.9. Розділ III п.2.17; 2.23. ППБУ</u>	Допущено опорядження (облицювання) стелі у приміщенні залу для прийому їжі будівлі їдальні матеріалом з вищою пожежною безпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 (типу пластик), стін у приміщенні будівлі кафедри військової підготовки матеріалом з вищою пожежною безпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 (типу МДФ та пластик). (У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель забороняється з матеріалів з вищою пожежною безпекою, ніж: – Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; – Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб.)		
8.	<u>Розділ V п.3.6; п.3.7; п.3.8; п.3.9; п.3.22. ППБУ Розділ II п.3. Розділ V п.1.</u>	Приміщення будівель не в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками). (Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше) (Крім того, слід передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше: на 20 м-2 площі)		

	<u>Розділ VI п.1;</u> <u>п.4, додаток 10;</u> <u>п.5; п.6; п.8.</u> <u>Типові норми</u> <u>належності</u> <u>вогнегасників</u>	<i>підлоги в офісних приміщеннях з оргтехнікою, коморах, електроцитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях; на 50 м-2 площі підлоги в приміщеннях архівів, маізалів, бібліотек, музеїв)</i> <i>(Приміщення, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення)</i>		
9.	<u>Розділ V п.2.1,</u> <u>п.п.4).</u> <u>ППБУ</u> <u>Розділ II п.3.</u> <u>Розділ IV п.1;</u> <u>п.6.</u> <u>Інструкція про</u> <u>порядок</u> <u>утримання</u> <u>джерел</u> <u>зовнішнього</u> <u>протипожежного</u> <u>водопостачання</u>	Не проведено технічне обслуговування пожежного гідранту із заповненням журналу обліку перевірок та оформленням акта перевірки. <i>(Керівники об'єктів зобов'язані не рідше двох разів на рік (квітень-травень, вересень-жовтень) проводити перевірку технічного стану об'єктових джерел зовнішнього протипожежного водопостачання відповідно до п.3. 4 Наказу МВС України від 15.06.2015 № 696 із залученням пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України (за письмовим зверненням керівництва об'єкту))</i>		
10.	<u>Розділ III п.1.15.</u> <u>ППБУ</u>	На території об'єкта, на в'їздах (виїздах), не встановлені схеми території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градірень, під'їздів пожежних автомобілів до них.		
11.	<u>Розділ V п.3.11.</u> <u>ППБУ</u>	Комплектація пожежних щитів виконана не в повному обсязі, без урахування вимог, а саме: вогнегасник – 3 шт., ящик з піском – 1шт., покривало з негорючого матеріалу або повісті розміром 2м x 2м – 1 шт., гаки – 3 шт., ломи – 2 шт., сокири -2 шт.		
12.	<u>Розділ II п.8.</u> <u>ППБУ</u>	Територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».		
13.	<u>Ст.20 ч.1, п.2.</u> <u>Ст.35 ч.2, п.2.</u> <u>КЦЗУ</u> <u>п.1; п.2; п.3; п.9.</u> <u>Розділ IV п.4.3.</u> <u>ПКМУ № 1200</u> <u>ПТБ</u>	Не забезпечено працівників об'єкту засобами радіаційного та хімічного захисту. <i>(Суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту)</i>		
14.	<u>Розділ IV п.1.21.</u> <u>ППБУ</u>	Не проведено перевірку системи блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»		
15.	<u>п.15.</u> <u>ПКМУ № 444</u>	Не забезпечено проведення навчання керівництва закладу на територіальних курсах з питань цивільного захисту.		
16.	<u>Ст.69 ч.1, п.2.</u> <u>КЦЗУ</u> <u>п.9; п.10; п.11.</u> <u>Наказ МНСУ №</u> <u>98</u>	Не проведено ідентифікацію щодо наявності або відсутності джерел небезпеки.		

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
Кодекс цивільного захисту України, Кодекс України про адміністративні правопорушення

Перелік питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

№ з/п	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання		Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
		так	ні	

1.	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу			частина четверта статті 5
2.	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено			частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3.	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано			частина 5 статті 7, абзаци 4 та 7 статті 10
4.	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)			частина 20 статті 4
5.	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу			частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

№з/п	Пояснення, зауваження або заперечення

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 – найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій у м. Кривий Ріг ЦЗД ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
лейтенант служби цивільного захисту

(найменування посади)

(підпис)

Богдан ПЕРЕГОНКА

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

ЗНК з АІР

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта перевірки на сторінках отримано « 07 » 2020 року:

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи третіми особами цього акта